


<p>Stand Juli 2009</p>	<p>Merkblatt</p> <p>Farbliche Ausführung von Handsteuereinrichtungen</p>	
----------------------------	--	---




Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr
Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000
EN 54-11 (früher DIN 14655)




Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage
Beschriftung „Hausalarm“
Farbe „Azurblau“ RAL 5009
Merkblatt M11 Alarmierungsanlagen DIN VDE 0833-2



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge
Beschriftung „Rauchabzug“
Farbe „Tieforange“ RAL 2011 VdS 2592



Handsteuereinrichtung für CO²-Stopp
Beschriftung „CO²-Stopp“
Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018
VdS 2093 ZH 1/206



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke,
Abschaltung technischer Anlagen
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035



Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe „Signalgrün“ RAL 6032 in Anlehnung EltVR